

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел.(391)2234460, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 тел.(3919)431953, ofps7gpn@mchskrsk.ru

Предписания № 169/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Норильская

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

общеобразовательная школа-интернат», ОГРН 1022401628567, ИНН 2457022134

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Иващенко В.В. от 19.09.2017 № 169, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14:00 часов до 15:00 часов 24.10.2017, с 10:50 часов до 11:00 часов 27.10.2017 года проведена внеплановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Ганьжа Сергеем Геннадьевичем, государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Николаём Николаевичем, зданий, территории по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, р-н Центральный, ул. Талнахская, 49а, совместно с директором Андрух С.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
169/1/ 1.	Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже четвертого типа.	ч 2 ст 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. ч 3 ст 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона Раздел 5 НПБ 104-03. Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения (п. 7 таблица 2). Раздел 7 СП 3.13130.2009. Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого	до 01.11.2018

169/1/ 2.	Установки пожарной сигнализации смонтированные на объекте (согласно проекту № 194.1.1.2003-АУС.ПС от 03.10.2003г.) эксплуатируются после среднего срока службы указанной в технической документации по эксплуатации завода изготовителя.	<p>типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей (п 14 таблица 2)</p> <p>ч.2. ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 3 ст. 4 123-ФЗ. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>НПБ 88-2001 п.12.45 Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.</p>	до 01.11.2018
-----------	--	---	---------------

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
3.	НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору



Егоров Н.Н.

Заместитель главного государственного инспектора МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

Ганьжа С.Г.

(подпись)



«27» октября 2017

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор КГБОУ «Норильская общеобразовательная школа-интернат»

Андрух Светлана Михайловна

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«27» октября 2017

Предписание для направления вышестоящему руководству получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2017

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

- Сибирского регионального центра 8(3912)98-55-47, круглосуточно

- Управления ГПН ГУ МЧС России по Красноярскому краю 8(3912)27-09-19, (понедельник-пятница с 16.00 до 17.00 часов)